
#A7885 07-05-2026
Marco Zanchi
GALBANI MELZO







Caratteristiche

• Modulo pensile compatto con ingombri ridotti
• Carter in lamierino pre-verniciato
• Predisposizione per il montaggio del kit di ricircolo ACS
• Coibentazione in polietilene espanso a cellule chiuse che isola l'intera idraulica
• Tubazioni dell'acqua calda sanitaria in ACCIAO INOX
• Valvole di intercettazione su ogni connessione
• Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata
• Facile installazione Plug and Play
• Uso semplice ed economico

CONFIGURAZIONE SELEZIONATA VS. RIFERIMENTO:GALBANI MELZO			
Codice	**Descrizione**	**Q.tà**	**Prezzo**
842030007X	SET 100	2	€ 10.773
842030092X	KIT ESTERNO CASCATA SET DN32 modelli 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 160	2	€ 793
842030149X	SET 20	1	€ 2.547
842040006X	KIT ESTERNO CASCATA SET	1	€ 596
817010003	PFA 1500 L	1	€ 2.639
Prezzo totale			**€ 28.914**

ACCESSORI RICHIESTI			
Codice	**Descrizione**	**Q.tà**	**Prezzo**
842040009X	KIT ESTERNO RICIRCOLO T-SET/SET	1	€ 72
C24090225	RELÈ ESTERNO 1W 6A USCITA 0-10V IP55	1	€ 100
C24100317	Riscaldatori elettrici trifase 12000 W	1	€ 868
Prezzo totale			**€ 1.040**

DATI DI PROGETTO			
Tipologia di edificio		Condominio	
Numero docce	25	Numero di occupanti	40
Tipologia di generatore		Pompa di calore	
Potenza del generatore	50 kW	Temperatura del generatore	55 °C
Volume di ACS da erogare nel periodo di punta	2520 L	Durata periodo di punta	60 min.
Temp. acqua di rete	10 °C	Temp. servizio ACS	46 °C
Tempo di preriscaldamento desiderato	0 min.	Portata minima ACS	5 l/min.
Volume minimo accumulo	**1420 L**	**Volume accumulo selezionato**	**1500 L**
Tempo di preriscaldamento della soluzione		**15 min.**	
Portata minima ACS	**105,00 l/min.**	**Portata erogabile effettiva**	**143,31 l/min.**

Descrizione di capitolato

SET 100

• Regolazione della temperatura dell’acqua calda;
• Uso facile ed economico;
• Pompa di circolazione ad alta efficienza (conforme alla direttiva 2005/32 ce) e con regolazione elettronica del numero di giri;
• Display grafico sinottico con indicazione delle temperature di impianto e della potenza resa;
• Facile installazione Plug and Play;
• Raccorderia coibentata;
• Possibilità di gestire pompa di ricircolo sanitario.

- Codice: 842030007X
- Temperatura massima circuito primario: 95 °C
- Pressione massima circuito primario: 10 bar
- Pressione massima circuito sanitario: 10 bar
- Wt: 484 mm
- Lt: 1004 mm
- Ht: 871 mm
- Connessioni circuito primario: 1" 1/2 GAS M
- Connessioni circuito sanitario: 1" 1/4 GAS M
- A1: 871 mm
- A2: 871 mm
- P1: 871 mm
- P2: 871 mm
- Dimensioni imballo: 110 x 60 x 100 cm
- Peso imballo: 193 kg

KIT ESTERNO CASCATA SET DN32 modelli 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 160

- Codice: 842030092X
- Uscite digitali: -1

SET 20

• Modulo pensile compatto con ingombri ridotti
• Carter in lamierino pre-verniciato
• Predisposizione per il montaggio del kit di ricircolo ACS
• Coibentazione in polietilene espanso a cellule chiuse che isola l’intera idraulica
• Tubazioni dell’acqua calda sanitaria in ACCIAO INOX
• Valvole di intercettazione su ogni connessione
• Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata
• Facile installazione Plug and Play
• Uso semplice ed economico

- Codice: 842030149X
- Temperatura massima circuito primario: 95 °C
- Pressione massima circuito primario: 6 bar
- Pressione massima circuito sanitario: 10 bar
- Wt: 374 mm
- Lt: 194 mm
- Ht: 590 mm
- Peso netto: 17 kg
- Connessioni circuito primario: UNI ISO 228/1 – G 3/4
- Connessioni circuito sanitario: UNI ISO 228/1 – G 3/4
- P1: 590 mm
- P2: 590 mm
- Dimensioni imballo: 63 x 40 x 21 cm
- Peso imballo: 18 kg

KIT ESTERNO CASCATA SET

- Codice: 842040006X
- Uscite digitali: -1

Serbatoio PFA

- Codice: 817010003
- Materiale: Acciaio al carbonio S 235 JR
- Capacita' serbatoio: 1500 L
- Classe energetica: C
- Numero boccaporti: 0
- Temperatura massima accumulo: 95 °C
- Pressione massima accumulo: 6 bar
- Wt: 1250 mm
- Lt: 1250 mm
- Ht: 2145 mm
- Dimensioni imballo: 125 x 125 x 229 cm
- Peso imballo: 194 kg

Accessori richiesti

KIT ESTERNO RICIRCOLO T-SET/SET

- Codice: 842040009X

- Uscite digitali: -1

RELÈ ESTERNO 1W 6A USCITA 0-10V IP55

- Codice: C24090225
- Uscite digitali: 1
- Uscite analogiche: -1

Riscaldatori elettrici trifase 12000 W

- Codice: C24100317

Dati di progetto

- Tipologia di edificio: Condominio
- Numero docce: 25
- Numero di occupanti: 40
- Tipologia di generatore: Pompa di calore
- Potenza del generatore: 50 kW
- Temperatura del generatore: 55 °C
- Volume di ACS da erogare nel periodo di punta: 2520 L
- Durata periodo di punta: 60 min.
- Temp. acqua di rete: 10 °C
- Temp. servizio ACS: 46 °C
- Tempo di preriscaldamento desiderato: 0 min.
- Portata minima ACS: 5 l/min.
- Coefficiente portata di picco: 2.5
- Volume minimo accumulo: 1420 L
- Volume accumulo selezionato: 1500 L
- Tempo di preriscaldamento calcolato: 14 min.
- Tempo di preriscaldamento della soluzione: 15 min.
- Portata minima ACS: 105,00 l/min.
- Portata erogabile effettiva: 143,31 l/min.

Relazione sintetica di calcolo

Calcoli

Temp. iniziale accumulo
T0 = Tg = 55°C

Temp. min. ammissibile accumulo
Tf = Tout + 2 = 48°C

Temperatura media dell'accumulo
Tavg = (T0 + Tf) ÷ 2 = 51,50 °C

Volume di ACS da erogare nel periodo di punta
Wf = kc • No • Td • Fd = 0.7 • 40 • 10 • 9 = 2520 L

Volume minimo accumulo
Vmin = [Wf • (Tout - Tin) - P • Tm • 860 ÷ 60] ÷ [(T0 - Tf) + (Tf - Tin) • kr]
Vmin = [2520 • (46 - 10) - 50 • 60 • 860 ÷ 60] ÷ [(55 - 48) + (48 - 10) • 0.7] = 1420 L

Volume selezionato dell'accumulo = 1500 L

Tempo di preriscaldamento per il volume selezionato
Tpr = 60 • cw • Vmin • (Tout - Tf) ÷ (P • 1000)
Tpr = 60 • 1.162 • 1500 • (46 - 48) ÷ (50 • 1000) = 15 min.

Portata minima richiesta
Fmin = Wf • Kp ÷ Tm
Fmin = 2520 • 2.5 ÷ 60 = 105,00 L/min.

Portata erogabile
Utilizzando i grafici delle prestazioni, la portata erogabile da

- SET 100 = 66.43 L/min.
- SET 20 = 10.45 L/min.

La portata erogabile totale è quindi 143.31 L/min.

Dati di progetto

Tipologia di edificio = Condominio
Numero docce (Nd) = 25
Numero di occupanti (No) = 40
Coefficiente di contemporaneità (kc) = 0.7
Durata periodo di punta (Tm) = 60 min.
Tipologia di generatore = Pompa di calore
Potenza del generatore (P) = 50 kW
Temperatura del generatore (Tg) = 55 °C
Temp. acqua di rete (Tin) = 10 °C
Temp. servizio ACS (Tout) = 46 °C
Portata minima ACS (Fw) = 5 L/min.
Num. fonti integrative/ispezioni = 0

Costanti e coefficienti

Durata doccia (Td) = 10min.
Portata doccia (Fd) = 9L/min.
Costante riduzione miscelazione (kr) = 0.7
Calore specifico Acqua (cw) = 1.162Wh/(kg °C)
O21 = 0.5
Coefficiente di riduzione scambio bollitori (Kex) = 0.5