Foglio di costruzione

Progetto:

Data: 03/05/2018


Persona di riferimento: Ing. Buzzerio 650 kW
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 1.08.6.6

Pos.:	**Apparecchio F 206-135-1-NH**

Scala disegno



Scheda dimensionale [mm, inch], Max. n° di piastre 150		**:mm**	**:inch**
A:	Altezza totale	:1157	:45.6
B:	Larghezza totale	:570	:22.4
C:	Lunghezza totale	:1116	:43.9
D:	Lunghezza guida	:995	:39.2
E:	Interasse tra connessioni, verticale	:719	:28.3
F:	Interasse tra connessioni, orizzontale	:225	:8.9
G:	Distanza tra asse della connessione e terra	:204	:8.0
H:	Spessore piastra fissa	:50	:2.0
K:	Spessore piastra mobile	:40	:1.6
J:	Lunghezza del pacco piastre	:418.5	:16.5

Connessioni

Lato caldo: F1 => F4 :
Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100,
NBR, per flange PN 16, DIN 2633

Lato freddo: F3 => F2 :
Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 100,
NBR, per flange PN 16, DIN 2633

Soggetto a modifica