

Legenda

	Idrante UNI-45
	Attacco motopompa UNI 10779
	Testina sprinkler pendent - impianto a secco
DN..	Tubazione a vista o in controsoffitto, in acciaio cincato circuiti idranti
DN..	Tubazione a vista o in controsoffitto, in acciaio cincato circuiti sprinkler-impianto a secco
	Tracciatura antigelo con cavo scaldante per tratti tubazioni esposti al gelo
FS-n	Sistema di pressurizzazione filtro fumo; per dettagli vedere tabella

N.B.: tutta la rete idranti transitante ai piani primo e secondo interrato prevede tracciatura antigelo con cavi scaldanti, oltre a coibentazione per posa a vista all'esterno

Sistema di pressurizzazione filtri a prova di fumi			
sigla	FS-01	FS-02	FS-03
Marca	Sacop	Sacop	Sacop
Modello	Master Black Compact 2.2	Master Black 3.2	Master Black 4.2
Portata massima (mc/h)	2200	3200	4200
Prevalenza massima (Pa)	300	280	280
Posa	all'interno del filtro a soffitto	all'interno del filtro a soffitto	all'interno del filtro a soffitto
Tensione nominale (V)	230	230	230
Potenza nominale (W)	300	500	500
Accessori	Quadro di comando	Quadro di comando	Quadro di comando
	Pressostato differenziale	Pressostato differenziale	Pressostato differenziale
	Regolazione	Regolazione	Regolazione
	Batteria tampone (autonomia 120 min)	Batteria tampone (autonomia 120 min)	Batteria tampone (autonomia 120 min)

Ventilatori estrazione	
sigla	EXT-01
Marca	FlaktGroup
Modello	CUBIC 3 C3-18
Installazione	Interno, con espulsione canalizzata
Utenza	Locale antincendio
Tipologia ventilatore	Cassonetto a trasmissione
Portata aria (mc/h)	2500
Prevalenza utile al canale di ripresa (Pa)	500
Tensione di alimentazione (V)	230
Potenza installata ventilatore ripresa (W)	750
Accessori	Staffaggi; supporti antivibranti; controllore per la regolazione; comando ed attivazione; tronco diffusore con rete in caso di apirazione/espulsione a bocca libera

COMMITTENTE:
GREEN STONE FUNDS
Via Ennio Quirino Visconti, 8, 00193 Roma RM
+39 06.91.50.27.24
www.greenstone-funds.com

PROGETTO:
SCALO HOUSE VALTELLINA
Via Valtellina, 38 / Via Lejontina, 4
Realizzazione n. 2 Edifici Residenziali - n.1 Residenza Universitaria
www.scalohouse.it

PROG. ESECUTIVO STR-ARC-DLG :
B.CUBE s.r.l
Via Morimondo, 7 20143 - Milano (MI)
T: +39 0283963165
www.bcubeprogettazione.it

SICUREZZA :
ENRICO ARCH. GRIFFITH
Strada Barazzetto, 143 – 13900 Biella (BI)
T: +39 015.32924

PROJECT MANAGEMENT :
PROTEO s.r.l.
Via Ennio Quirino Visconti,8 - 00193 Roma
T: +39 06.94446833

PROG. ESECUTIVO MEP-DLI :
MOVING s.r.l.
Via Armando Diaz ,131 22100 Como (CO)
T: +39 031 4147040
www.studiomoving.com

FASE DI PROGETTAZIONE:
PROGETTO ESECUTIVO

AMBITO DI PROGETTAZIONE:
Meccanico

PRIMA EMISSIONE:	REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	DIS.	VER.	APPR.
DISEGNATO DA: MF/SZ/VF						
VERIFICATO DA: LM						
APPROVATO DA: GM						

OGGETTO:
Impianto antincendi - Piano primo interrato

SCALA: 1:100

NOME FILE: 290_E_M_Play_G_116

290	E	M	P.lay	G	116	0	R00
Commessa	Fase	Area	Cat.	Sotto categoria	Edificio	Num. Elaborato	Parziale	Rev.

L'edizione e la riproduzione del presente documento è riservata a a norma di legge